

Zimbra

dcl.dpe@rr.def.br

---

**Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025**

---

**De :** jean@fulltelecom.net

ter, 31 de mar. de 2026 09:54

**Assunto :** Esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO 90006/2025

📎 1 anexo

**Para :** dcl dpe <dcl.dpe@rr.def.br>

Srs,

Na parte de **Qualificação Técnica** o ITEM 12.32.5.

"Para o Lote 02: referente ao quantitativo dos itens 25, 26, 27, 32, 46, 47, 48, 49 e 50, comprovando a prestação de serviços realizados em quantitativo de 10% para cada destes itens."

Nesse caso o item 26 se refere ao cabeamento CAT6 e o item 27 a cabeamento CAT5, considerando que as normas técnicas para cabeamento CAT6 são superiores a CAT5 e já há alguns anos órgãos públicos não licitam redes CAT5, a licitante pode apresentar somente atestados CAT6 que atendam os quantitativos mínimos dos dois itens?4





DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA  
"Amazônia: Patrimônio dos brasileiros"  
DIVISÃO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE PROJETOS DE TI

Documento Resposta ao Pedido de esclarecimento - FullTelecom/2026/DGGP/DTIC/DG/DPG

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI O DOCUMENTO Nº 0804859

Resposta ao Pedido de Esclarecimento da FullTelecom (0803769)

Na parte de Qualificação Técnica o ITEM 12.32.5. "Para o Lote 02: referente ao quantitativo dos itens 25, 26, 27, 32, 46, 47, 48, 49 e 50, comprovando a prestação de serviços realizados em quantitativo de 10% para cada destes itens." Nesse caso o item 26 se refere ao cabeamento CAT6 e o item 27 a cabeamento CAT5, considerando que as normas técnicas para cabeamento CAT6 são superiores a CAT5 e já há alguns anos órgãos públicos não licitam redes CAT5, a licitante pode apresentar somente atestados CAT6 que atendam os quantitativos mínimos dos dois itens?

Resposta: O entendimento de que os atestados de instalação de cabeamento **CAT6** (item 26) podem ser usados para comprovação no item referente ao **CAT5E** (item 27) está CORRETO. A Técnica empregada para instalação é a mesma apesar do material possuir qualidades diferentes. Deverá ser observado que o fornecimento do material e exigências referentes ao CAT5E permanecem inalteradas.

Em 08 de abril de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO LEONARDO BEZERRA ROCHA**, Chefe da **Divisão de Governança e Gestão de Projetos de TI**, em 08/04/2026, às 14:14, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no art. 6º, § 1º do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#), e Portarias DPG nº [877, de 1º de setembro de 2017](#) e nº [1251, de 15 de dezembro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.rr.def.br/autenticidade>, informando o código verificador **0805060** e o código CRC **4B89B864**.